



T.C
TOKAT VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2020 / 2510
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2020 / 09:05
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2020 / 14:10
Protokol No / Numune Barkod No	2020-364 - 1 / 12697235
CSBYS No	2046534
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/TURHAL		
Numunenin Alındığı Adres	-/TOKAT		
Numune İzleme Noktası	(60.9) TURHAL YÜKSEKOKUL ÇEŞMESİ		
Numunenin Geliş Sebbei	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	02.09.2020 - 14:13		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	1000ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---	---	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---	---
Numune Bilgileri	---	---	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	02.09.2020 14:27	---	04.09.2020 14:14
Raporlama Tarihi	04.09.2020 00:00	---	---

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0 - 0,5	0,01
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	548
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7,51
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

KSFRM-03/11.06.2007/Rev:09/31.05.2017

Rapor Baskı Tarihi : 04.09.2020

Hoca Ahmet Mah. Ardala Sağlık Sok. No:1 Merkez/TOKAT Tel:03562145485 Fax:03562149580 e-posta: tokat.hsl@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ab8a3f8b-6599-4e84-b0ec-ac2aab1ad876 kodu ile erişebilirsiniz.
Evrakın elektronik imza kütüphanesine göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imza kütüphanesine göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imza kütüphanesine göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imza kütüphanesine göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C

TOKAT VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TOKAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

2/2



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.09.2020 / 2510
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	02.09.2020 / 09:05
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	02.09.2020 / 14:10
Protokol No / Numune Barkod No	2020-364 - 1 / 12697235
CSBYS No	2046534
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, TOKAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve TOKAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (ofü): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ÖNDER DEMİR
Kimyager
04.09.2020

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
DERYA VAROL
Biyolog
04.09.2020

Laboratuvar Sorumlusu
AKIF DİZER
BİL. UZM. BIYOLOG
04.09.2020

KSFRM-03/11.06.2007/Rev:09/31.05.2017

Rapor Baskı Tarihi : 04.09.2020

Hoca Ahmet Mah. Ardala Sağlık Sok. No:1 Merkez/TOKAT Tel:03562145485 Fax:03562149580 e-posta: tokat.hsl@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ab8a3f8b-6599-4e84-b0ec-ac2aab1ad876 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5670 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik suretinde elektronik imza kullanılmadığına göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.