



T.C
SAMSUN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/6

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.08.2020 / 2230
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.08.2020 / 13:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.08.2020 / 12:16
Protokol No / Numune Barkod No	2020-1860 - 1 / 10198147
CSBYS No	2031558
Rapor Sayfa Sayısı	6

AB-0834-T
2020-1860-1
08.20

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	TOKAT TURHAL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/TURHAL/TOKAT		
Numune İzleme Noktası	(60-B-9)İskele Yeni Derin Kuyu		
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	*EK 1/A.B.C'YE GÖRE TAM ANALİZ (KALINTI DAHİL)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	11.08.2020 - 12:19	Denetim İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETLİ	500CCX6 ADET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	11.08.2020 13:29	25.08.2020 11:57	
Raporlama Tarihi	26.08.2020 08:53		

Toplam Pestisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam Pestisit	µg/L	İşletme İçi Metod		0,5	Tespit Edilemedi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		ANORMAL DEĞİŞİM YOK	1
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

F81/SHSL/03

Rapor Baskı Tarihi : 26.08.2020

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 0d74dc2e-6083-497f-8839-5a741624a432 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
SAMSUN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/6

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.08.2020 / 2230
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.08.2020 / 13:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	11.08.2020 / 12:16
Protokol No / Numune Barkod No	2020-1860 - 1 / 10198147
CSBYS No	2031558
Rapor Sayfa Sayısı	6

AB-0834-T
2020-1860-1
08.20

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Demir	µg/L	EPA 200.8	2	200	12,5
*Antimon	µg/L	EPA 200.8	2	5	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8	2	200	2,05
*Kurşun	µg/L	EPA 200.8	2	10	6,04
*Mangan	µg/L	EPA 200.8	2	50	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	EPA 200.8	2	20	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA 200.8	2	50	5,30
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	EPA 200.8	0,002	1	0,472
*Bakır	mg/L	EPA 200.8	0,002	2	0,003
*Kadmiyum	µg/L	EPA 200.8	2	5	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA 200.8	0,15	1	Tespit Edilemedi
Nitrat	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,15	50	19,4
Sodyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,4	200	48,3
Nitrit	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,02	0,5	Tespit Edilemedi
Klorür	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,15	250	40,7
Sülfat	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,15	250	80,8
Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	10	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,1	0,5	Tespit Edilemedi
Florür	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,03	1,5	0,22
*pH		TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	7.54
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

F81/SHSL/03

Rapor Baskı Tarihi : 26.08.2020

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 0d74dc2e-6083-497f-8839-5a741624a432 kodu ile erişebilirsiniz.