

T.C.
TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
BACA ve YAĞLI KANAL TEMİZLEME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1-(1) Bu Yönetmelikle ısıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan baca sistemlerinin temizlik işlemlerinin uygun yapılmamasından kaynaklı meydana gelebilecek yangın olaylarının en aza indirilmesi, baca ve yağlı kanalların periyodik temizliğinin firmalar eliyle yaptırılması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik Turhal Belediyesi sınırları içinde bulunan, tüm ısıtma ve pişirme sistemlerindeki bacaların ve yağlı kanalların periyodik temizliğini yapacak gerçek ya da tüzel kişilere ait şirketlerin yetkilendirilmesi, yaptıkları temizleme işinin denetlenmesi ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin ve /07/2015 tarihli ve 29411 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 58'inci maddesinin Turhal Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğüne verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında

- a) **Adi Baca:** Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, bir veya birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacaları,
- b) **Atış Ağızı:** Baca sisteminde fandan sonra, açığa çıkan gaz, yağ ve buharların atmosfere taşıyan kısmın tamamını,
- c) **Baca:** Isıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan yakıtlardan ve pişirme maddelerinden açığa çıkan gaz, yağ ve buharların güvenli şekilde atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yolunun tamamını,
- d) **Baca Başlığı (Şapkası):** Bacanın çekiş etkisini düzenleyerek hariç etkilerden koruyan ve baca çıkış ucuna monte edilen şapka şeklindeki yapıyı,
- e) **Baca Denetim Birimi;** Baca temizleme yetki belgesi almış şirketlerin yapmış olduğu temizlik işlemlerinin yeterliliğini örnekleme usulü ile kontrol eden, baca ile ilgili şikayetleri değerlendiren ve halkın bilinçlendirilmesini sağlayan birimi,
- f) **Baca Fırçası:** Baca içerisinde, biriken atıkları temizlemeye yarayan, değişik ebatlarda üretilmiş, çelik ve dayanıklı sert malzemelerden üretilmiş tel fırçaları,
- g) **Baca Kamerası:** Bacanın içerisini yatay ve dikey yönde 360 derece görüntüleyebilen ve kayıt altına alabilen cihazları,
- h) **Baca Temizleme Ağızı:** Bacanın temizlenmesinde kullanılan, baca cidarları (duvarları) üzerinde yer alan, kapatılabilen açıklıkları,
- i) **Baca Temizleme Çıkırığı:** Makara üzerine sarılı esnek çelik tel ve baca kesitine uygun fırça aparatı ile birlikte kullanılan baca temizleme aletini,
- j) **Basınçlı Su Makinesi:** Fan, davlumbaz ve baca kanallarında temizlik için kullanılan kimyasalın etkisiyle meydana gelen atıkları, basınçlı su sıkarak yıkamaya yarayan makineyi,

- k) **Brülör:** Yakıt (sıvı ve gaz) ile havayı uygun oranda karıştırarak tam olarak yakılmasını ve kazana (yanma odasına) pompalayarak, ateşleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan cihazı,
- l) **C Tipi (Hermetik ve Denge Bacalı Cihazlar):** Yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazları,
- m) **Davlumbaz:** Pişirme işlemleri neticesinde açığa çıkan yağ buharını ve dumanı toplayıp, baca sistemine gönderen mekanizmayı,
- n) **Dekupaj:** Kanallarda kontrol ve temizlik kapağı açmayı sağlayan kesme aletini,
- o) **Dikey Kanal:** Davlumbaz ve yatay kanal yoluyla gelen buhar ve dumanı, binanın çatı mahyası üzerine kadar taşıyan, dairesel veya dikdörtgen kesitli baca sistemini,
- p) **Duman Tableti:** Baca çekiş testi yapmak için üretilmiş olan, yakıldığında alev ve is oluşturmada duman çıkaran maddeyi,
- q) **Ek-1 Yetkilendirme Denetim Formu:** Baca temizleme yetkisi için müracaat eden şirketlerin sahip olmaları gereken, ofis, ekip ve ekipmanların tespitinde kullanılacak matbu formu,
- r) **Ek-2 Baca Denetim Formu:** Bacanın temizliği ile ilgili yapılan denetimlerde kullanılan matbu formu,
- s) **Ek-3 Baca Temizlik Raporu:** Yetkili baca temizleme şirketlerinin yapmış oldukları iş ve işlemler sonrası düzenledikleri matbu formu,
- t) **Emiş Ağzı:** Davlumbazlarda, yağ tutucu panelin ardından dumanın kanala girdiği bölümü,
- u) **Exproof Aydınlatma Ünitesi:** Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılmaya uygun kablolu veya bataryalı aydınlatma cihazını,
- v) **Fan:** Davlumbaz ve baca içerisinde yoğunlaşan atık gazın tahliye edilmesini kolaylaştırmak için kanalın farklı bölgelerine monte edilebilen hızlandırma motorların,
- w) **Filtre:** Pişirme işlemlerinde açığa çıkan yağ buharlarının baca içerisine ve atmosfere geçişini engelleyen yağ tutucu süzgeci,
- x) **Gülle:** Baca içinde mekanik bir şekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökererek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlığı,
- y) **Hava Atık Gaz Baca Sistemi:** C tipi cihazlarda (yoğuşmalı cihazlar dâhil); cihaz mahallinden bağımsız olarak yanma için gerekli olan taze havayı, çatı üst seviyesinden itibaren fabrikasyon bir kanal vasıtası ile sağlayan, yanma sonucu oluşan atık gazı ilgili standartlara uygun malzemeden yapılmış bir baca ile çatı üst seviyesinden dışarı tahliye eden iç içe aynı merkezli 2 kanaldan oluşan dikey baca sistemini,
- z) **Hücreli Fan:** Fan motorunun kapalı bir hücre içinde olduğu fanları,
- aa) **Kalorifer Isıtma Kazanı:** Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yeri,
- bb) **Kanal Tipi Fan:** Kanal içine monte edilen fanları,
- cc) **Karabinalı Can Kurtarma İpi:** Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki can emniyet ipi (halat),
- dd) **Kaskad Baca:** Birden fazla yakıcı cihazın baca bağlantı ağzlarının yatayda oluşturulan kolektör ile ortak bir duman kanalına bağlandığı baca sistemini,
- ee) **Kişisel Koruyucu Donanım:** Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek bir veya birden fazla riske karşı koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
- ff) **Kontrol Kapağı:** Bacayı temizlemek ve kirliliği kontrol etmek için kullanılan, vidalı veya menteşeli, sızdırmaz özellikte metal kapakları,
- gg) **Kurum:** Tam yanmanın olmadığı durumlarda, baca içerisinde biriken katı veya sıvı küçük parçacıkları,
- hh) **Koruyucu Gözlük:** Çalışan kişinin gözlerini tehlikelere karşı koruyan kişisel koruyucu malzemeyi,
- ii) **Köpük Makinesi:** Fan, davlumbaz ve bacalarda biriken yağ ta akasını çözmek için, deterjanı köpük haline getirerek bu bölgeye püskürten cihazı,

- jj) **Müstakil Baca:** Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çat ya kadar yükselen ve sadece bir sistemin kullanımına göre tasarlanmış bacayı,
- kk) **Partikül Tutucu Maske:** Zehirli gaz ısı ve tozlardan korunmak iç' ağız ve buruna takılan kişisel koruyucu malzemeyi,
- ll) **Salyangoz Fan:** Hava emişini göbek kısmından alan, sırt kısmın an çıkaran şekil olarak salyangoza benzeyen fanları,
- mm) **Spatula:** Bacalarda birikmiş ve katılaşmış olan kurum, zift, yanık yağ vb. maddeleri kazımaya yarayan aleti,
- nn) **Şönt (Ortak) Baca:** Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait bransmanlardan meydana gelen bacayı,
- oo) **Vargel (Gelberi):** Kazınarak açığa çıkan kurum ve atığı toplamaya arayan aleti,
- pp) **Yağ tutucu filtre:** Pişirme ve kızartma işlemleri neticesinde açığa çıkan yağ buharını tutan, davlumbaz, kanal ve fanlara monte edilebilen aparatı,
- qq) **Yağ Tutucu Panel:** Pişirme ve kızartma işlemleri neticesinde al taraftan aldığı buhara karşı geçirgen olup yukarıdan damlayacak yağlara karşı bir engel olan aparatı,
- rr) **Yakıt Deposu:** Yakıtların stok edildiği yeri,
- ss) **Yakıt:** Gaz, sıvı ya da katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddelerin tümünü,
- tt) **Yatay Kanal:** Açığa çıkan duman ve yağ buharlarını, yatay olarak taşıyan sistemi,
- uu) **Yetki Dönemi:** Baca temizleme şirketlerinin yetki belgesi aldıktan sonraki çalışma süresini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM YÜRÜTME KURULU, YÜRÜTME KURULUNUN VE BACA DENETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Yürütme kurulu ve çalışma usulü

MADDE 5- (1) Yürütme Kurulu İtfaiye Müdürünün başkanlığında, İtfaiye Müdürlüğünde görevli en az iki kişiden oluşturulur. Yürütme Kurulunda görevli personel, ayrıca denetleme kurulunda görev alabilir. Yürütme Kurulu ihtiyaç halinde toplanır. Genel değerlendirme yapmak için kendi belirleyeceği günde yılda en az bir defa toplanır. Ayrıca İtfaiye Müdürünün gerek görmesi halinde de toplanır.

Yürütme kurulunun görevleri

MADDE 6- (1) Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Temizlik ve denetim faaliyetlerinin raporlarını incelemek, aksaklıkları tespit ederek gerekli önleyici ve iyileştirici önlemleri aldirmek,
- b) Yetki belgesi talep eden şirketlerden yönetmelikteki şartları taşıyanları yetkilendirilmek üzere İtfaiye Müdürlüğü'nün onayına sunmak,
- c) Baca ve yağlı kanal Denetim Birimi tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporları inceleyerek bu yönetmelik çerçevesinde gereğini yapmak ve ilgililerinin yazı olarak bilgilendirilmesini sağlamak,
- d) Yetki belgesi alan şirketler ile müşterileri arasında uyuşmazlık oluşması ve tarafların uygun bulmaları ve kabulleri halinde teknik açıdan konunun değerlendirilmesi ve çözüm önerisi sunmak,
- e) Baca ve yağlı kanal Denetim Biriminin çalışma esaslarını ve görevlerini belirlemek,
- f) Yetki döneminde 3 (üç) ihtar alan şirketin yetki belgesinin iptalini İtfaiye Müdürlüğü onayına sunmak,
- g) Yetkili şirketin hizmetlerinde ve davranışlarında yetki aldığı kurumun ilkelerine ve itibarına zarar vermesi durumunda, şirketin aldığı ihtar sayısına bakılmaksızın yetki iptali için İtfaiye Müdürlüğü onayına sunmak.
- h) Her yıl en geç Ekim ayı içerisinde; bir sonraki yıl için bacaların temizleme ücretlerini belirleyerek oluşturulan Ücret Tarifesi Komisyonuna sunmak,

- i) Her yıl Haziran ayında ve gereksinim duyulan zamanlarda toplanarak bir önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak.
- j) Baca ve yağlı kanal temizleme yetkilileri hakkında yapılan şikâyetleri inceleyerek değerlendirmek, iptal edilmesi gerekenleri iptal etmek.

Baca Denetim Biriminin Çalışma Esasları Ve Görevleri

MADDE 7- (1) Baca denetim biriminin görevleri şunlardır:

- a) Baca ve yağlı kanal Denetim Birimi Turhal Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisindeki tüm ısıtma ve pişirme sistemlerinin, bacalarının temizliği ile ilgili denetim görevini yapmak,
- b) Baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesi almak için müracaat yapan şirketleri EK I de istenilen şartlara göre yerinde incelemek ve belgelerini düzenlemek, (EK-I Yetkilendirme denetim formu)
- c) Şirketler tarafından temizlik iş bildirimi yapılan ve şikâyetçi konu olan bacaların denetimini yapmak,
- d) Bacalarını ve yağlı kanal temizletmeyen ve şikâyet konusu olan adreslerdeki bacaları denetlemek, denetim sonucunda rapor hazırlayarak ilgili kurumlara yazılı şekilde bildirmek,
- e) Yetkili şirketlerin faaliyetleri esnasında yönetmelikte belirtilen İhtar nedenlerinin oluşması halinde ihtar yazısını hazırlamak,
- f) Yetkili baca ve yağlı kanal temizlik şirketlerinin aldıkları ihtarlar sonucu yetki belgesi iptal için bilgilendirme yazısını yürütme kuruluna ivedi olarak sunmak,
- g) Yetki belgesi iptal edilen şirkete meri mevzuata uygun olarak tebliğ etmek ve Turhal Belediyesi web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
- h) Bacaların ve yağlı kanal temizliği ile ilgili tüm şikâyetlere ve bilgi edinme başvurularına, yasal süreler dâhilinde cevap vermek,
- i) Yürütme Kurulu ile birlikte her yıl Haziran ayında ve gereksinim duyulan zamanlarda toplanarak bir önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak,
- j) Baca ve yağlı kanal Temizleme Uygunluk Belgesi alan firmaları kontrol ederek ve denetleyerek, hizmetin aksamaması yönünde (personel, araç, yardımcı ekipman ve iletişim v.s.) gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
- k) Yönergede belirtilen sürelerde bacasını ve yağlı kanal temizletmeyen ve bacaları TSE, imar Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, çatıdan yeteri kadar yüksek olmayan, çatlamış, delinmiş, deforme olmuş bacalarını onartmayan kamu kurumlarını, özel ve tüzel kişileri İtfaiye Müdürlüğüne bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BACA TEMİZLEME ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ, İHTARLAR VE YETKİ İPTALİ

Baca Temizleme Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

MADDE 8- (1) Turhal Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisindeki baca ve yağlı kanal temizleme işi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş şirketlerce yapılır. Baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesi almak isteyen şirketlerin müracaatları yetkili imzası ve şirket kaşesi ile yapılır. Şirketler aşağıdaki şekilde yetkilendirilir.

- a) Baca ve yağlı kanal Temizleme Yetki Belgesi almak veya yenilemek isteyen tüm şirketler, müracaatlarını devam eden yetki döneminin 1. Yılı'nın Ekim ayında yapar. En geç 1 Aralık'a kadar Ek-I 'de belirtilen şartları yerine getirir. İtfaiye Müdürlüğü'nün onayı ile yetki almış olur.

- b) Yetki belgesini yenilemek isteyen şirketler; yetki almak için müracaat yapmaları halinde, almış oldukları ihtarlar, hakkında yapılan şikâyetler, yetki aldığı kurum ve hizmet verdiği kişi veya kuruluşlarla iletişimi, yetkili bulundukları süre içinde yapmış oldukları tüm faaliyetleri değerlendirilir. Uygun görülenler yetkilendirme sürecine dahil edilir.
- c) Yetkisi iptal edilen şirket, bir sonraki yetki döneminde aynı unvan, adres veya şahıs adı altında müracaat yapamaz.

(2) Yetki almak için müracaat yapan şirketler aşağıdaki esaslara göre denetlenir.

- a) Şirketler Ek-1 'de istenilen şartlara göre adreslerinde denetlenir. Ek-I 'de belirtilen malzeme ve belgelerin ibraz edilmesi istenir.
- b) Baca ve yağlı kanal Temizleme Yetki Belgesi almak isteyen şirketlerde asgari 1 ofis personeli ve 2 baca temizleme personeli olmak üzere 3 personel bulundurur. Personeline madde 12'de belirtilen eğitimleri aldırır ve belgelendirir.
- c) Uygun şartları taşıyan şirketler 1 yıl süre ile yetkilendirilir. Yetki dönemi 1 yıl (1 Ocak-31 Aralık)sürelili olup birinci yılın 31 Aralık günü bitiminde sona erer. Yetki Belgesi almış şirketler her yıl Turhal Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında Yetki Belgelerini vize edebilirler.
- d) Baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesi düzenleme ücreti ve vize bedeli her yıl Turhal Belediye Meclisince belirlenir.

Baca Temizlik Yetki Belgesi Almış Şirketlere Verilecek İhtarlar Ve Yetki İptali

MADDE 9- (1) Baca ve yağlı kanal temizlik yetki belgesi almış şirketlere verilecek ihtarlar ve yetki iptalini gerektiren durumlar;

- a) Baca ve yağlı kanal temizlik hizmetini 5 iş günü içerisinde Turhal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmemek.
 - b) Temizlik işini yetersiz yapmak.
 - c) Yanıltıcı beyanda bulunmak veya yanıltıcı rapor düzenlemek.
 - d) Yetkili şirketlerin yöneticileri veya vekilleri, İtfaiye Müdürlüğü'nün toplantı davetine, 3 kez mazeretsiz katılmamak.
 - e) İtfaiye Müdürlüğü'nden elden alınacak yazılı bildirimleri 2 kez süresi içinde teslim almamak.
 - f) Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmayan personel çalıştırmak.
 - g) Yapılan temizlik işlemleri sonrasında kullanılan fatura, makbuz ve rapor vb. evraklar ile kişi ve kuruluşlara yapılan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılan doküman, broşür, afiş, tabela, internet vb. yerlerde Turhal Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü isim ve logosunu kullanmak.
 - h) Baca ve yağlı kanal sistemlerinin temizliği yapıldıktan sonra Ek-3 'deki Baca ve yağlı kanal temizlik raporunu düzenlememek, eksik doldurmak veya haricinde belge düzenlemek.
- (2) Yukarıdaki durumların oluşması halinde yazılı savunması istenir. Savunmasını 3 iş günü içerisinde vermediği veya savunmadaki gerekçeleri yeterli görülmediği takdirde şirkete ihtar verilir.
- (3) Yetki dönemi içerisinde, 3 kez ihtar alan şirketlerin yetki belgesinin, iptali için Yürütme Kurulu tarafından İtfaiye Müdürlüğü'nün onayına sunulur.
- (4) Yetki iptali, şirkete tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Tebligat yöntemi Madde 13-2'de belirtildiği gibidir.
- (5) Alınan yetki belgesi başka bir kişi ya da kuruma devredilemez. Tespiti halinde her bir işlem için Belediye Meclisinin belirleyeceği ücretin yirmi katı kadar cezai işlem uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEMİZLİK, ÇALIŞMA, EĞİTİM VE İLETİŞİM ESASLARI

Bacaların Temizleme Periyotları İle İlgili Esaslar

MADDE 10- (1) Sıvı (mazot, fueloil vb.) ve katı yakıt (odun, kömür vb.) ile ısıtılan binaların kalorifer kazanlarının ve bacalarının yılda en az iki defa yetkili şirketlere temizlettirilmesi zorunludur,

(2) Sobalarda, odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir temizlenir. (Borular, kullanıcıların kendileri tarafından temizlenebilir)

(3) Merkezi sistemli veya bireysel olarak kullanılan Doğalgaz ve LPG ile ısınan tüm binaların bacalarının kontrol, bakım ve temizliği yılda en az bir defa yapılır.

(4) Elektrik, LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa bile otel, lokanta, restoran, yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle, ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm baca sistemleri en az 4 ayda bir temizlenir veya bacalar yenilenir. Sistemlerinin kullanım sıklığına göre, yetkili temizlik şirketinin vereceği yazılı rapor doğrultusunda bu süre uzar veya kısalır.

Baca Ve Yağlı Kanal Temizlik Şirketlerinin Çalışma Esasları

MADDE II- (1) Baca ve yağlı kanal temizlik işi yapacak olan şirketler; İtfaiye Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir.

(2) Yetkili şirketler, yaptıkları baca temizlik hizmetlerini Ek-3'e göre doldururlar, yapılan temizlik Ek-3 'ü 5 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.

(3) Yetkili şirketlerin personelleri, temizlik talebi için gittikleri mekânlarda, kimliklerini zorunlu olarak, görülür şekilde taşırlar ve istenilmesi halinde şirket yetki belgesini de ibraz ederler

(4) Yetkili şirketler, kullanıcı talebi ile olsa dahi, eksik veya yarım iş yapamaz. Sistemdeki hayati risk dikkate alınarak fiziki engellerden dolayı eksik yapılmış işler, İtfaiye Müdürlüğüne ve ilgili kullanıcıya ivedi olarak bildirilir.

(5) Temizlik ekipleri, iş mahallerinde gerekli yangın güvenliği önlemlerini alırlar ve çevreyi temiz bırakırlar.

(6) Yetkili Baca ve yağlı kanal temizleme şirketleri yaptıkları temizlik iş ve işlemleri sonrasında Baca Temizleme ve Denetim yönetmeliğinde belirtilen Ek-3 haricinde belge düzenleyemez.

(7) Yetkili şirket tarafından yapılan baca temizliğinden sonra oluşacak maddi, manevi ve cezai müeyyidesinden temizliği yapan şirket sorumlu olup, Belediye Başkanlığımızın hiçbir sorumluluğu yoktur.

(8) Yapılan temizliğin yetersizliğinden meydana gelebilecek can ve mal kaybından temizliği yapan şirket sorumludur.

(9) Yetkili şirketler çalışmaları esnasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri aldıklarını zorunludur.

(10) Temizlik yapan ekipler temizlik öncesi ve temizlik sonrası görüntüleri kullanıcıya teslim etmek zorundadır.

(11) Baca ve yağlı kanal temizlik şirketleri faaliyet süresi içerisinde yeni personel aldıklarında madde 12 de belirtilen eğitimleri aldırır. İşten ayrılan veya işe başlatılan personel bilgilerini Baca Denetim Birimine bildirmekle yükümlüdür.

(12) Baca ve yağlı kanal temizliği, kanal bağlantı noktalarını sökerek veya her 2 metrede bir kapak açmak suretiyle yapılır.

(13) Yetkili şirketler, temizliğin yapılacağı adrese, gün ve saat bildirerek zamanında gitmek zorundadır.

(14) Yetkili şirketler, temizlik için yapılan müracaatların hepsini değerlendirmek zorundadır,

(15) Baca temizliği ve denetimlerde öncelik sırası aşağıda belirtildiği gibidir:

- a) Kurumsal binalar (Eğitim, sağlık, tutukevi, ıslahevi ve cezaevi amaçlı kullanılan binalar),
- b) Konutlar,
- c) Konaklama amaçlı binalar (otel, motel, pansiyon, yurtlar, kamplar vb. tesisler),
- d) Toplanma amaçlı binalar (Yeme-içme, eğlence, spor, terminal, liman, havaalanı vb)
- e) Endüstriyel amaçlı binalar (Fabrika, İmalathane vb.),
- f) Büro binaları.

Eğitim

MADDE 12- (1) Baca ve yağlı kanal temizlik işini yapacak personelin alması gereken eğitimler;

- a) Yanma Yangın Bilgisi ve Yangına Müdahale Teknikleri,
- b) Baca Bilgisi, Baca Temizleme Yöntem ve Teknikleri,
- c) Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği,
- d) Yüksekte Çalışma Eğitimi,
- e) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi.

Yetkili şirketlerin, İtfaiye Müdürlüğü ile iletişim esasları

MADDE 13- (1) Yetkili Baca ve yağlı kanal Temizleme şirketleri, bu Yönetmeliğin uygulanmasında İtfaiye Müdürlüğü Baca Denetim Birimi ile iş birliği içinde çalışırlar.

(2) Yetkili şirketler ile iletişim;

- a) Turhal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yetkili Baca ve yağlı kanal Temizleme şirketleri ile kuracağı iletişimi yazılı, elektronik posta ve Turhal.bel.tr deki iş bildirim adresindeki "Duyuru-ilan" bölümünde yayımladığı duyurular ile yapar.
- b) Yazılı bildirim, İtfaiye Müdürlüğünde elden alınacak ise yetkili şirketlerin, "Duyuru-İlan" bölümünde yayımlandıktan sonra 5 iş günü içinde imza karşılığında bu bildirimleri almakla yükümlüdürler.
- c) Elektronik posta ile bildirim ve Turhal.bel.tr deki iş bildirim adresindeki "Duyuru İlan" bölümünde yayımladığı duyurular, yayımlandıkları tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yetkili şirketler tarafından alınmış kabul edilir.

(3) Yetkili şirketlere yapılacak toplantı daveti: İtfaiye Müdürlüğü, yetkili şirketlerle yapacağı toplantı gerekçesini, gündemini, tarih, adres ve saatini, gönderilen elektronik posta ile veya Turhal.bel.tr deki "Duyuru İlan" bölümünde en az 5 iş günü önceden duyurmak zorundadır.

Temizlenen Ve Denetlenen Yerlere "Kontrol Bandrolü" Yapıştırılması

Madde 14- 1-"Baca ve yağlı kanal Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi" alan firmalar (özel kuruluşlar) Ek-4 'te belirtilen şekil ve ölçülerde yapıştırılabilen "Kontrol Bandrolleri" bastırarak sağ alt köşelerini itfaiye mühürü ile mühürlettikten sonra baca temizliği ve denetim yapılan her yere "Kontrol Bandrolü" yapıştırılması zorunludur.

2-Baca ve yağlı kanal temizliği denetimi yapacak personel İtfaiye Müdürlüğünce tespit edilir.

3-Bir önceki aya ait listeler esas alınarak "Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi" alan firmaların çalışmaları listede belirtilen yerlere gidilerek ve "Kontrol Bandrolleri" bizzat görülerek denetlenir ve sonucu İtfaiye Müdürlüğüne bildirilir.

4-İtfaiye denetim elemanları bölgeleri içinde önceliklere göre gerektiği halde süresi içinde baca ve yağlı kanal temizliği yapılmayan yerlerle, temizlendiği halde "Kontrol bandrolü" yapıştırılmamış, fatura kesilmemiş ve çalışma sonuç listelerinde belirtilmemiş yerleri de en kısa zamanda bildirmek zorundadır. İncelemeler sonucunda yukarıda belirtilen durumların kesinlik kazanması halinde ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde işlem yapılır.

Kontrol Bandrolü" Ücretinin Tahsil Edilmesi

Madde 15- Yetkili firma tarafından ilgili maddesinde belirtilen çalışmalara ait liste ve fatura örnekleri itfaiye denetim elemanlarınca teslim edilen listelerle karşılaştırılır.

Baca ve yağlı kanal temizleme ve denetim ücreti; Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre "Baca ve yağlı kanal Kontrol Bandrol Ücreti" olarak Belediye veznesine yatırılması sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BACA KULLANICILARI İLE İLGİLİ ESASLAR

MADDE 16-(1) Yetkili şirketlerin verdiği rapor doğrultusunda, ısıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan bacaların, bakımı ve onarımı, öngörülen süre içerisinde kullanıcı tarafından yapılır.

(2) Isıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan bacaların ilgili standartlarda olmasından ve yönetmeliklerde belirtilen aralıklarla temizlenmesinden, bina, daire veya işyeri sahipleri, yöneticileri, şirket müdürleri ya da görevlendirilmiş olan 3. şahıslar sorumludur.

(3) Bu Yönetmeliğin 10. Maddesi ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği'nde belirtilen süreler içerisinde bacaların temizliğinin yaptırılması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

YETKİ BELGELİ GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

Büro

MADDE 17 - (1) Yetki belgeli gerçek ya da tüzel kişi baca temizleme işlemi için bir büro oluşturur ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra faaliyete başlar.

(2) Gerçek ya da tüzel kişi yetki belgesi almış olsa dahi baca temizliği alanında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteremez. Ayrıca;

a) Bürosu Turhal İlçe merkez sınırları konut harici bir mekanda olmalı, en az 25 m2'lik alana sahip ve içerisinde lavabo ve wc bulunmalıdır.

b) Şahıs ya da şirket ismini, telefon numaralarını, faaliyet konusunu belirten tabela ve ofis bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı, sabit telefon, cep telefonu, internet olmalıdır.

c) Büro, tatil günleri hariç her gün mesai saatleri içerisinde açık olmalı ve sürekli büro personeli bulunmalıdır.

Personel

MADDE 18 - (1) Yetki belgeli gerçek ya da tüzel kişi eğitimleri tamamlanmış olan personellerini işe başlatmadan önce;

İtfaiye Müdürlüğü Yürütme Kurulundan görüş alır. Yetki belgeli gerçek ya da tüzel kişi bünyesinde; baca temizleme işinde fiilen çalışacak temizlik ekibi, bilgilendirme ekibi, büro personeli veya işleri yürütecek bir idari sorumlu bulunur.

a) Temizlik personeli en az bir ekipten ve asgari iki kişiden oluşmalıdır. Büro personeli ekip haricinde değerlendirilecektir.

b) Çalışanların yüksek yerlerde ve olumsuz şartlarda hizmet verebilecek fiziki ve sıhhi şartları taşımaları ve altı ayda bir sağlık denetiminden geçirilmeleri ve gerekli belgeler İtfaiye Müdürlüğüne bildirilir.

c) Her ay düzenli olarak personellerin SGK hizmet dökümleri İtfaiye Müdürlüğüne bildirilir.

ç) Yetki belgeli gerçek ya da tüzel kişi personellerinden, çalışanın işi bırakması halinde İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verilmeli ve yeni başlayacak olan personel en kısa sürede temin edilerek gerekli işe başlama şartları yerine getirilir.

Araç, Gereç Ve Malzemeler

MADDE 19- (1) Baca temizleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az 1 adet servis aracı bulunacaktır. Servis araçları personel ve malzeme taşımaya müsait olacak; araçlar üzerinde unvanlarını, yaptığı işi, iş ve cep telefonlarını, adresini belirten yazılar ve amblemler bulunacaktır. Araçlar üzerine hiçbir şekilde Turhal Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü logoları ve yazıları bulundurulmayacaktır.

(2) İtfaiye Müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde ekip, araç ve malzeme sayıları artırılır.

(3) Yetki belgeli gerçek ya da tüzel kişi servis araçlarında değişiklik yapması halinde İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verilmeli ve 15 gün süre içerisinde gerekli şartlar yerine getirilerek hizmete başlanmalıdır. Ayrıca gerekli araç, gereç ve malzemeler şunlardır;

- a) Köpük makinesi,
- b) Basınçlı su makinesi,
- c) Endüstriyel tip ıslak ve kuru elektrikli süpürgesi,
- ç) Dekupaj ve sac kesme makası,
- d) Çeşitli ebatlarda spatula,
- e) Kalın koruyucu naylon,
- f) Matkap,
- g) Uyarıcı bant,
- ğ) Çeşitli el aletleri,
- h) Duman tableti,
- ı) Malzeme sandığı,
- i) Değişik ebatlarda yuvarlak çelik fırça,
- j) En az 3 metrelik açılabilir merdiven,
- k) Akülü el lambası,
- l) 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü,
- m) Vargel,
- n) Çöp torbası ve galoş,
- o) En az 30 metrelik ip,
- ö) Çelik çubuklar, metal ağırlık,
- p) Kurum toplama fırça ve küreği,
- r) Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait uzatma kolları,
- s) Fotoğraf makinesi,
- ş) Ayna, çekiç, murç, pense, tornavida, uzatma kablosu, vida, lokma takımı, yan keski ve benzeri,

t) Baca kamerası (Kamera, kanal ve baca içerisinde her açıdan resim ve video alabilecek şekilde esnek bir yapıya sahip, en az 20 metre görüntü uzatma kablosuna sahip, kamera başlığı su geçirmez ve değiştirilebilir, kamera başlığındaki led aydınlatma her türlü karanlık ortamda net görüntü alabilme özelliğine sahip, kayıt fonksiyonuna sahip olmalıdır.)

(4) Baca temizleme işlerinde kullanılacak tüm malzemeler "TSE" veya "EN" standartlarına uygun olmalıdır.

(5) Bu malzemelerinin bulundurulması zorunludur.

Kişisel Koruyucu Malzemeler

MADDE 20- (1) Her bir kişi için kişisel koruyucu malzemeler şunlardır;

- a) Baret,
- b) Tulum tipi iş elbisesi,
- c) Yağmurluk,
- ç) İş eldiveni,
- d) Çizme (lastik, deri, kayma özelliği olmayan ayakkabı),
- e) Emniyet kemeri,
- f) Karabinalı can kurtarma ipi,
- g) Partikül tutucu maske (kartuşlu),
- ğ) Toz maskesi,
- h) Tam korumalı gözlük,

(2) Bu malzemelerin bulundurulması zorunludur.

Evrak Ve Belgeler

MADDE 21- (1) Yetki belgeli gerçek ya da tüzel kişinin tamamlaması gereken evrak ve belgeler şunlardır;

- a) Başvuru dilekçesi
- b) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
- c) Vergi levhası,
- ç) İş sağlığı ve güvenlik sözleşmesi,
- d) Çalışanlarının nüfus cüzdanı ve ehliyet fotokopileri,
- e) Vesikalık fotoğraf,
- f) SGK Müdürlüğünden alınacak çalışanlara ait SGK kayıtları,
- g) Adli sicil kayıtları,
- ğ) Temizlik personelinin sağlık raporları,
- h) İnternet sitesi (iletişim bölümünde telefon, adres, e-posta ve haritada yer işareti)
- ı) Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
- î) Firma yetkilisinin noter onaylı imza beyanı
- j) Bu yönetmelikte belirtilen baca ve yağlı kanal temizliği için gerekli kişisel koruyucu malzemelere sahip olunduğu beyanı
- k) Personelin madde 12'de belirtilen eğitim belgeleri

YEDİNCİ BÖLÜM **Son Hükümler**

Yönetmeliğe Aykırılık Halleri

MADDE 22 – (1) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında fiilin ilgisine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu veya 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

MADDE 23- (I) Bu Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümleri arasında çelişki olması halinde; Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği, Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği, Aksa Turhal Doğalgaz A.Ş. iç Tesisat Yönetmeliği'ndeki baca sistemleri, ilgili bölümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri öncelikle uygulanır.

Yönetmelik Ekleri

MADDE 24- (1) Baca Denetim Birimi ve Yetkili şirketlerin çalışmalarında kullandıkları EK-I, EK-2 ve EK-3'den meydana gelen 3 sayfalık ekler, bu Yönetmeliğin devamı olup, yeni eklerin ilave edilmesi, eksiltilmesi, değiştirilmesi, basılması ve dağıtılması yetkisi İtfaiye Müdürlüğüne aittir.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve İlanım takip eden tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri Turhal Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

MADDE 27- Bu Yönetmelik 18 sayfa, 7 adet ek ve 26 maddeden oluşmaktadır.

EKLERİ

1. Ek-1 (1 Sayfa)
2. Ek-2 (1 Sayfa)
3. Ek-3(1 Sayfa)
4. Ek-4 (1 Sayfa)
5. Ek-5(1 Sayfa)
6. Ek-6(1 Sayfa)
7. Ek-7(1 Sayfa)

EK-1

BACA TEMİZLEME YETKİ BELGESİ ALACAK ŞİRKETLERE AİT DENETLEME FORMU

ŞİRKET ADI :		
ŞİRKET ADRESİ :		
TEL/FAX :		
Faliyetlerini sürdürebileceği en 30 m2 ofis alanı		
Ticari ünvanını gösteren tabela		
Kira kontratı veya mülkiyet belgesi		
Ofis bilgisayar		
Sabit telefon ve internet (Firma Web Sitesi ve E-Mail)		
En az 1 adet büro elemanı		
Personel ve malzeme taşımak için servis aracı bulunmakta		Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara alt uzatma kolları
Köpük makinesi		Çekiç
Basınçlı su makinesi		İp (en az 30 metre)
Endüstriyel tip ısılak kuru elektrikli süpürge		Çelik çubuklar (birbirine ilave edilebilir)
Dekopaj		Keski ve yan keski
Sağ ve sol sac kesme makası		Kurum toplama kaşığı
Çeşitli ebatlarda spatula		Metal ağırlık
Kalın naylon (Koruyucu naylon)		Duman tableti
Isıya dayanıklı yalıtımlı kontrol kapakları		Murç
Matkap		Pense
Baca kamerası		Tornavida, klemens
Yağ çözücü deterjan		Güvenlik şeridi
Malzeme sandığı		Uzatma kablosu
Değişik ebatlarda yuvarlak çelik fırça		Vida, lokma takımı
En az 3 metrelik açılabilir merdiven		6 Kg'lık Kuru Tozlu Yangın Söndürme Ghazı
Akülü el feneri (exproof)		
Baret		Emniyet kemeri
Tulum tipi iş elbisesi		Karabinalı cankurtarma ipi (sataatik ip)
Yağmurluk		Partikül tutucu maske
İş eldiveni		Koruyucu gözlük
Çizme (Lastik, Deri)		İlk yardım çantası
En az 2 kişilik baca temizleme ekibi		
Yetkili kurum ve kuruluşlardan Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi Madde 12'de belirtilen eğitimleri aldığına dair belge		
Ekipman faturaları		
Çalışan Sağlık raporu		
Çalışan SGK ve sabıka kaydı belgeleri		
İSG belgesi		
Vergi levhası		
Araç ruhsatı veya araç kiralama sözleşmesi		
İşyeri kat planı, vaziyet planı, Google maps çıktısı		
Not 1: Kişisel koruyucu malzemeler kişi sayısı kadar olmalıdır. Not 2: İstenilen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı süreti olmalıdır.		
TARİH:/...../.....		

EK-2

BACA TEMİZLİK RAPORU																																																																							
YETKİ BELGESİ NO:																																																																							
İŞE BAŞLAMA TARİHİ :/.....		SAATİ:																																																																					
BACA TEMİZLEME İŞLEMİ YAPILAN YERİN BİLGİLERİ		BİTİŞ TARİHİ/...../.....																																																																					
KULLANICI ADI SOYADI VEYA FİRMA ADI :		BACA TEMİZLİĞİ / KONTROLÜNÜ YAPAN PERSONEL																																																																					
		AD	SOYAD																																																																				
			İMZA																																																																				
Adres:																																																																							
DOĞALGAZ TESİSAT NO:		TEL:	TEL:																																																																				
			E-posta																																																																				
DENETİM YANPILAN BACANIN TÜRÜ																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">SİSTEM</th> <th style="width: 10%;">ÖLÇÜ</th> <th style="width: 10%;">ADET</th> <th style="width: 10%;">NOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADI BACA ☐ METAL BACA ☐</td> <td>DAVLUNBAZ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÜSTAKİL BACA ☐ TUĞLA BACA ☐</td> <td>YATAY KANAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ŞÖNT (ORTAK) BACA ☐ BETON BACA ☐</td> <td>DİKEY KANAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERKEZİ BACA ☐ SERAMİK BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KASKAD BACA ☐ PLASTİK BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR</td> <td>EYET</td> <td>HAYIR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA ÇAPI MİN. 13 CM</td> <td>FAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA EN YAKIN YÜKSEK ENGELEDEN 6 METRE UZAKTA</td> <td>KONTROL KAPAĞ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA BAŞLIĞI MEVCUT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA ÇATI MAHYASINI 0.80 CM YÜKSEKLİĞİNDE GEÇİ</td> <td>FİLTRE TÜRÜ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACADA ÇATLAK, KUSMA, KESİT DARALMASI YOK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA ÇEKİŞ TESTİ YAPILDI / UYGUN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CİHAZIN BULUNDUGU MAHALLEDE MENFEZ VAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA BAĞLANTI NOKTASI İZALASYONU YAPILDI</td> <td>FİRİN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA KULLANIMA UYGUN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SİSTEM	ÖLÇÜ	ADET	NOT	ADI BACA ☐ METAL BACA ☐	DAVLUNBAZ			MÜSTAKİL BACA ☐ TUĞLA BACA ☐	YATAY KANAL			ŞÖNT (ORTAK) BACA ☐ BETON BACA ☐	DİKEY KANAL			MERKEZİ BACA ☐ SERAMİK BACA ☐				KASKAD BACA ☐ PLASTİK BACA ☐				BACA TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	EYET	HAYIR		BACA ÇAPI MİN. 13 CM	FAN			BACA EN YAKIN YÜKSEK ENGELEDEN 6 METRE UZAKTA	KONTROL KAPAĞ			BACA BAŞLIĞI MEVCUT				BACA ÇATI MAHYASINI 0.80 CM YÜKSEKLİĞİNDE GEÇİ	FİLTRE TÜRÜ			BACADA ÇATLAK, KUSMA, KESİT DARALMASI YOK				BACA ÇEKİŞ TESTİ YAPILDI / UYGUN				CİHAZIN BULUNDUGU MAHALLEDE MENFEZ VAR				BACA BAĞLANTI NOKTASI İZALASYONU YAPILDI	FİRİN			BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI				BACA KULLANIMA UYGUN			
SİSTEM	ÖLÇÜ	ADET	NOT																																																																				
ADI BACA ☐ METAL BACA ☐	DAVLUNBAZ																																																																						
MÜSTAKİL BACA ☐ TUĞLA BACA ☐	YATAY KANAL																																																																						
ŞÖNT (ORTAK) BACA ☐ BETON BACA ☐	DİKEY KANAL																																																																						
MERKEZİ BACA ☐ SERAMİK BACA ☐																																																																							
KASKAD BACA ☐ PLASTİK BACA ☐																																																																							
BACA TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	EYET	HAYIR																																																																					
BACA ÇAPI MİN. 13 CM	FAN																																																																						
BACA EN YAKIN YÜKSEK ENGELEDEN 6 METRE UZAKTA	KONTROL KAPAĞ																																																																						
BACA BAŞLIĞI MEVCUT																																																																							
BACA ÇATI MAHYASINI 0.80 CM YÜKSEKLİĞİNDE GEÇİ	FİLTRE TÜRÜ																																																																						
BACADA ÇATLAK, KUSMA, KESİT DARALMASI YOK																																																																							
BACA ÇEKİŞ TESTİ YAPILDI / UYGUN																																																																							
CİHAZIN BULUNDUGU MAHALLEDE MENFEZ VAR																																																																							
BACA BAĞLANTI NOKTASI İZALASYONU YAPILDI	FİRİN																																																																						
BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI																																																																							
BACA KULLANIMA UYGUN																																																																							
YAPILAMAYAN İŞLER VE NEDENLERİ																																																																							
AÇIKLAMA:																																																																							
BİR SONRAKİ TEMİZLİK TARİHİ :/...../.....																																																																							
BACA TEMİZLEME FİRMA BİLGİLERİ:		BACA TEMİZLEME YETKİLİSİ																																																																					
		AD/SOYAD - İMZA																																																																					
KAŞE/İMZA		MÜŞTERİ YETKİLİSİ																																																																					
		AD / SOYAD - İMZA																																																																					

EK-3

BACA DENETİM FORMU				DENETİM TARİHİ :/...../.....																																																																																					
Baca Kullanıcısının Adı Soyadı - Unvanı :																																																																																									
Adres:																																																																																									
Telefon:		E-posta :		Web:																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SİSTEM</th> <th>ÖLÇÜ</th> <th>ADET</th> <th>NOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BACA TÜRÜ ☐ BACA YAPI CİNSİ ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADİ BACA ☐ METAL BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÜSTAKİL BACA ☐ TUĞLA BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ŞÖNTİ (ORTAK) BACA ☐ BETON BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERKEZİ BACA ☐ SERAMİK BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KASKAD BACA ☐ PLASTİK BACA ☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DİKEY KANAL</td> </tr> <tr> <td>BACA ÇAPİ MİN. 13 CM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA EN YAKIN YÜKSEK ENGE LEDEN 6 METRE UZAKTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA BAŞLIĞI MEVCUT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA ÇATI MAHYASINI 0.80 YÜKSEKLİĞİNDEN GEÇİYOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACADA ÇATLAK, KUSMA, KESİT DARALMASI YOK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA ÇEKİŞ TESTİ YAPILDI / UYGUN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CİHAZIN BULUNDUĞU MAHALLEDE MENFEZ VAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA BAĞLANTI NOKTASI İZALOSYONU YAPILDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BACA KULLANIMA UYGUN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">FAN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">KONTROL KAPAĞI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FİLTRE TÜRÜ</td> </tr> </tbody> </table>						SİSTEM	ÖLÇÜ	ADET	NOT	BACA TÜRÜ ☐ BACA YAPI CİNSİ ☐				ADİ BACA ☐ METAL BACA ☐				MÜSTAKİL BACA ☐ TUĞLA BACA ☐				ŞÖNTİ (ORTAK) BACA ☐ BETON BACA ☐				MERKEZİ BACA ☐ SERAMİK BACA ☐				KASKAD BACA ☐ PLASTİK BACA ☐				DİKEY KANAL				BACA ÇAPİ MİN. 13 CM				BACA EN YAKIN YÜKSEK ENGE LEDEN 6 METRE UZAKTA				BACA BAŞLIĞI MEVCUT				BACA ÇATI MAHYASINI 0.80 YÜKSEKLİĞİNDEN GEÇİYOR				BACADA ÇATLAK, KUSMA, KESİT DARALMASI YOK				BACA ÇEKİŞ TESTİ YAPILDI / UYGUN				CİHAZIN BULUNDUĞU MAHALLEDE MENFEZ VAR				BACA BAĞLANTI NOKTASI İZALOSYONU YAPILDI				BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI				BACA KULLANIMA UYGUN				FAN				KONTROL KAPAĞI				FİLTRE TÜRÜ			
SİSTEM	ÖLÇÜ	ADET	NOT																																																																																						
BACA TÜRÜ ☐ BACA YAPI CİNSİ ☐																																																																																									
ADİ BACA ☐ METAL BACA ☐																																																																																									
MÜSTAKİL BACA ☐ TUĞLA BACA ☐																																																																																									
ŞÖNTİ (ORTAK) BACA ☐ BETON BACA ☐																																																																																									
MERKEZİ BACA ☐ SERAMİK BACA ☐																																																																																									
KASKAD BACA ☐ PLASTİK BACA ☐																																																																																									
DİKEY KANAL																																																																																									
BACA ÇAPİ MİN. 13 CM																																																																																									
BACA EN YAKIN YÜKSEK ENGE LEDEN 6 METRE UZAKTA																																																																																									
BACA BAŞLIĞI MEVCUT																																																																																									
BACA ÇATI MAHYASINI 0.80 YÜKSEKLİĞİNDEN GEÇİYOR																																																																																									
BACADA ÇATLAK, KUSMA, KESİT DARALMASI YOK																																																																																									
BACA ÇEKİŞ TESTİ YAPILDI / UYGUN																																																																																									
CİHAZIN BULUNDUĞU MAHALLEDE MENFEZ VAR																																																																																									
BACA BAĞLANTI NOKTASI İZALOSYONU YAPILDI																																																																																									
BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI																																																																																									
BACA KULLANIMA UYGUN																																																																																									
FAN																																																																																									
KONTROL KAPAĞI																																																																																									
FİLTRE TÜRÜ																																																																																									
TEMİZLİĞİ YAPAN ŞİRKETİN ADI																																																																																									
SON TEMİZLİK TARİHİ:			BİR SONRAKİ TEMİZLİK TARİHİ:																																																																																						
DENETÇİNİN KANAATİ :																																																																																									
DENETÇİLERİN ADI / SOYADI				İMZA																																																																																					
1.																																																																																									
2.																																																																																									
3.																																																																																									

~ 0

BELEDİYE LOGO	TURHAL BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	İTFAİYE LOGO
Seri No : Baca ve Yata Kanalı Kontrol Bandrolü		
Şirketin Adı		
Adresi		
Telefonları		
Amblem		
Yetki Belgesinin Tarih ve Nosu:		
...../...../201.....No :		
I. Temizlik Tarihi:...../...../201.....		
Yetkilinin Adı Soyadı ve imzası		
.....		
II. Temizlik Tarihi:...../...../201.....		
Yetkilinin Adı Soyadı ve imzası		
.....		
III. Temizlik Tarihi:...../...../201.....		
Yetkilinin Adı Soyadı ve imzası		
.....		
[Redacted Signature]		
[Redacted Stamp]		

8.5 cm

6 cm

**TURHAL BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ KİŞİSEL
KORUYUCU MALZEMELER**

MALZEME	İÇERİK	ADET
BARET		2
İŞ ELBİSESİ	Tulum Tipi İş Elbisesi	2
YAĞMURLUK		2
İŞ ELDİVENİ		2
ÇİZME		2
GÖZLÜK	Koruyucu Gözlük	2
MASKE	Partikül Tutucu Maske	2
İP	Karabinalı Can Kurtaran İpi	2
EMNİYET KEMERİ	İsveç Oturağı veya Benzeri Tip	2
İLK YARDIM ÇANTASI	İlk Yardım Malzemeleri	2

ND



TURHAL BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ KİŞİSEL
KORUYUCU MALZEMELER

MALZEME	İÇERİK	ADET
BARET		2
İŞ ELBİSESİ	Tulum Tipi İş Elbisesi	2
YAĞMURLUK		2
İŞ ELDİVENİ		2
ÇİZME		2
GÖZLÜK	Koruyucu Gözlük	2
MASKE	Partikül Tutucu Maske	2
İP	Karabinalı Can Kurtaran İpi	2
EMNİYET KEMERİ	İsveç Oturağı veya Benzeri Tip	2
İLK YARDIM ÇANTASI	İlk Yardım Malzemeleri	2

20

EK-6

**TURHAL BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİK BİLGİ FORMU**

Firma Adı

İşi Yapan Kişi yada Kişilerin Adı Soyadı

Temizlik Yapılan Yerin Adı	Adres	Temizleme Tarihi	Türü (Konut ,Yağlı Kanal vb.)

Kaşe İmza

Not: Firmalar her ay (ilk 15 gün için ayın 20'sine ,geri kalan günler için müteakip eden ayın 5'ne kadar, bu günlerin hafta sonu yada resmi tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde) düzenli olarak baca ve yağlı kanal temizlik bilgi formlarını doldurarak imzalı nüshalarını İtfaiye Müdürlüğüne elektrik ortamda (itfaiye @turhal.bel.tr) veya yazılı olarak teslim ederler.

~ 0



**TURHAL BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
BACA ve YAĞLI KANAL TEMİZLİK DENETLEME FORMU**

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme No:			
Temizlik Yapıldığı Tarih		Denetim Tarihi	
Temizlik Yağılan Yer:		Çalışma Yapılan Kısım	
Adres:			
Yetkili Kişi:			
TEMİZLİK YAPAN YETKİLİ FİRMA BİLGİSİ			
Firma Ünvanı:		Çalışmaya Katılan Personel	
		1-	
		2-	
		3-	
		4-	
Telefon:		3-	
E-Posta:		4-	
YAPILAN İŞİN TANIMI			
	Davlumbazlar Kontrol Edildi		Mutfak Zemini Kontrol Edildi
	Filtreler Kontrol Edildi		Aspiratör Kontrol Edildi
	Yatay Kanal Kontrol Edildi		Damlamalar Kontrol Edildi
	Dikey Kanal Kontrol Edildi		
	Fan Kontrol Edildi		
Denetim Görevlisi		Denetim Görevlisi	İlgili Kişi

Bu yönetmelik Turhal Belediye Meclisinin 06.03.2025 tarih ve 2025/63 sayılı kararı ile kabul edilmiştir

Mehmet Erdem ÜRAL
Meclis Başkanı

Murat ÖNAL
Katip Üye

Rutkay ANTAĞ
Katip Üye